



T.C.
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE
BAŞKANLIĞI
KAZAN DAİRESİ-YANGIN TESİSATI-
HİDROFOR VE SU ARITMA ÜNİTESİ
PERİYODİK KONTROL FÖYÜ

Doküman No	YIT-MKF-1.34.003
İlk Yayın Tarihi	06.06.2022
Revizyon No	03
Revizyon Tarihi	22.12.2025
Sayfa 1 / 2	

SIRA NO	KONTROL LİSTESİ	KONTROL PERİYODU						
		PAZARTESİ	SALI	ÇARŞAMBA	PERŞEMBE	CUMA	HAFTALIK	AYLIK
MKF.003.1	Kazan dairesinin temizliği kontrol edilmeli.	-	-	-	-	-	-	-
MKF.003.2	Tüm gaz vanalarının konumu ve basınç manometreleri kontrol edilmeli.						-	-
MKF.003.3	Gözlemleme ve koklama yoluyla gaz kaçağı kontrol edilmeli.						-	-
MKF.003.4	Gaz kaçağı alarm dedektörü test edilmeli.	-	-	-	-	-		-
MKF.003.5	Brülörün yanması gözlemlenir yanmada herhangi bir anormallik var ise müdahale edilir.						-	-
MKF.003.6	Boyler, genleşme tankları, manometreler, termometreler ve kazan termostatları kontrol edilmeli.						-	-
MKF.003.7	Kalorifer gidiş ve dönüş sirkülasyon pompaları kontrol edilir.	-	-	-	-	-		-
MKF.003.8	Kazan ısıtma yüzeylerinden ve duman borularından geçen gazların yoğunlaşmaması için kazan suyu gidiş sıcaklığını ve duman gazı sıcaklığını kontrol edilmeli.						-	-
MKF.003.9	Tesisatın suyu manometreden devamlı kontrol edilir. Su eksilmesi varsa sebebi araştırılmalı ve su tamamlanmalıdır.						-	-
MKF.003.10	Kazan su girişinde suyun sertlik seviyesi kontrol edilmelidir.	-	-	-	-	-		-
MKF.003.11	Kazan dairesi içerisinde bulunan su tahliyesi için kullanılan dalgıç pompa kontrol edilmeli.	-	-	-	-	-		-
MKF.003.12	Kazanların baca kontrolü ve yoğunlaşma gideri kontrol edilmeli.	-	-	-	-	-		-
MKF.003.13	Kazan dairesi havalandırması için kullanılan klima santralinin kontrolünde filtrelerinin temizliği ve motor-fan kayış sistemi kontrol edilmelidir. Çalışma esnasındaki ses dinlenmeli.	-	-	-	-	-		-
MKF.003.14	Kazanda ve tesisatta su sızıntısı olup olmadığı kontrol edilmeli.						-	-
MKF.003.15	Kazan dairesindeki tüm elektriksel bağlantıları ve panolar kontrol edilmeli. Motor sürücüleri kontrol edilmeli.	-	-	-	-	-		-



T.C.
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE
BAŞKANLIĞI
KAZAN DAİRESİ-YANGIN TESİSATI-
HİDROFOR VE SU ARITMA ÜNİTESİ
PERİYODİK KONTROL FÖYÜ

Doküman No	YIT-MKF-1.34.003
------------	------------------

İlk Yayın Tarihi	06.06.2022
------------------	------------

Revizyon No	03
-------------	----

Revizyon Tarihi	22.12.2025
-----------------	------------

Sayfa 2 / 2

SIRA NO	KONTROL LİSTESİ	KONTROL PERİYODU						
		PAZARTESİ	SALI	ÇARŞAMBA	PERŞEMBE	CUMA	HAFTALIK	AYLIK
MKF.003.16	Su deposu kontrol edilmeli.	-	-	-	-	-		-
MKF.003.17	Yumuşatma ünitesi tuzu kontrol edilmeli.	-	-	-	-	-	-	
MKF.003.18	Yumuşatma ünitesi vanaları ve su sızıntısı kontrol edilmeli.						-	-
MKF.003.19	Yumuşatma üniteleri su sertlik testi yapılmalı.	-	-	-	-	-		-
SORUMLU TEKNİSYEN/TEKNİKER		KONTROL EDEN	KONTROL EDEN	KONTROL EDEN	KONTROL EDEN	KONTROL EDEN	KONTROL EDEN	KONTROL EDEN
SORUMLU MÜHENDİS								
BİLGİ:								