



T.C.
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE
BAŞKANLIĞI
MERKEZİ HAVALANDIRMA-VRF MERKEZİ
KLİMA-FAN COİL SİSTEMLERİ PERİYODİK
KONTROL FÖYÜ

Doküman No	YIT-MKF-1.34.001
İlk Yayın Tarihi	06.06.2022
Revizyon No	03
Revizyon Tarihi	22.12.2025
Sayfa 1 / 1	

SIRA NO		KONTROL LİSTESİ	KONTROL PERİYODU					
VRF MERKEZİ KLİMA SİSTEMİ		PAZARTESİ	SALI	ÇARŞAMBA	PERŞEMBE	CUMA	HAFTALIK	AYLIK
MKF.001.1	Sistemin geneli, kompresör ve evaporatör sesi dinlenmeli.						-	-
MKF.001.2	Dış ünite kontrol edilmeli.						-	-
MKF.001.3	Bağlantı boruları ve ek parçaları kontrol edilmeli.						-	-
MKF.001.4	Fan çalışması kontrol edilmeli.						-	-
MKF.001.5	Tüm elektriksel bağlantıları kontrol edilmeli.						-	-
MKF.001.6	İç ünitelerin filtre temizliği kontrol edilmeli.	-	-	-	-	-	-	
FAN COİL SİSTEMİ								
MKF.001.7	Filtre temizliği kontrol edilmeli.	-	-	-	-	-	-	
MKF.001.8	Çekvalf temizliği kontrol edilmeli	-	-	-	-	-	-	
MKF.001.9	Motor-fan sisteminin sesi dinlenmeli.						-	-
SIRA NO		KONTROL LİSTESİ	KONTROL PERİYODU					
DİĞER KONTROLLER		PAZARTESİ	SALI	ÇARŞAMBA	PERŞEMBE	CUMA	HAFTALIK	AYLIK
MKF.001.10	Yemek asansör kuyusu drenaj pompası kontrol edilmeli.	-	-	-	-	-		-
MKF.001.11	Isı perdeleri filtre temizliği kontrol edilmeli.	-	-	-	-	-	-	
MKF.001.12	Isı aparayları ve çekvalfi kontrol edilmeli.	-	-	-	-	-	-	
Sorumlu Teknisyen/Tekniker		KONTROL EDEN	KONTROL EDEN	KONTROL EDEN	KONTROL EDEN	KONTROL EDEN	KONTROL EDEN	KONTROL EDEN
Sorumlu Mühendis								
BİLGİ:								