



T.C.
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE
BAŞKANLIĞI
YANGIN TESİSATI PERİYODİK KONTROL
FÖYÜ

Doküman No	YIT-MKF-1.34.003
İlk Yayın Tarihi	22.12.2025
Revizyon No	00
Revizyon Tarihi	00.00.0000
Sayfa 1 / 1	

SIRA NO	KONTROL LİSTESİ	KONTROL PERİYODU						
		PAZARTESİ	SALI	ÇARŞAMBA	PERŞEMBE	CUMA	HAFTALIK	AYLIK
MKF.010.1	Elektrikli pompa emme ve basma vanaları kontrol edilmeli	-	-	-	-	-		-
MKF.010.2	Motor ses, rulman ve gürültü kontrol edilmeli	-	-	-	-	-		-
MKF.010.3	Pompa otomatik ve manuel olarak devreye giriyor mu ve çıkıyor mu kontrol edilmeli	-	-	-	-	-		-
MKF.010.4	Jokey pompa kontrol edilmeli						-	-
MKF.010.5	Salmastra damlatma kontrol edilmeli						-	-
MKF.010.6	Kontrol paneli üzerinde bulunan tuşlar aktif mi kontrol edilmeli						-	-
MKF.010.7	Kontrol paneli iç ve dış temizliği kontrol edilmeli	-	-	-	-	-	-	
MKF.010.8	Cıvata, vida bağlantı ekipmanlarının kontrol edilmeli						-	-
MKF.010.9	Mahal temizliği ve sızdırmazlığı kontrol edilmeli	-	-	-	-	-	-	
MKF.010.10	Sistemde korozyon kontrol edilmeli (pompa, Motor)	-	-	-	-	-		-
MKF.010.11	Manometrelerin görsel kontrol edilmeli						-	-
MKF.010.12	Pompa kontrol panosu elektrik beslemesi kontrol edilmeli						-	-
MKF.010.13	Yangın kollektörü manometreleri, vanaları kontrol edilmeli						-	-
Sorumlu Teknisyen/Tekniker		KONTROL EDEN	KONTROL EDEN	KONTROL EDEN	KONTROL EDEN	KONTROL EDEN	KONTROL EDEN	KONTROL EDEN
Sorumlu Mühendis								

BİLGİ: